

INSPECTION & TEST RECORD

Item No.	: -
Order No.	: ME24-11MMEPO240063
Report No.	: 2024323B
Type of Compressor	: Screw Compressor
Name of Manufacturer	: MAYEKAWA MFG. CO., LTD.
Model	: P160VSD-M
Serial No.	: 1656467

(Remarks)

This inspection and test record is complete together with the following test records attached herewith :

- 1 .Material Identification List
- 2 .Hydrostatic and Gas Leak Tests Report
- 3 .Screw Compressor Test Results
- 4 .Outer Dimensions Report
- 5 .Rotor Balancing Test Report

Date of Issue : July 3, 2024

Approved by : 


Checked by : 

Material identification list

* General information :

Item No.	: -
Report No.	: 2024323B
Type of compressor	: Screw compressor
Model	: P160VSD-M
Serial No.	: 1656467
Date	: July 3, 2024

SURVEYOR



Parts No.	Name of Part	Material	Identification No.	Page	Remarks
1	Main Rotor Casing	FC300	S23Z13	P 1	
5	Suction Cover	FC300	K3Z15	P 2	
11	Bearing Head	FC300	K3Z13	P 3	
16	Bearing Cover	FC300	K4213	P 4	
22	Balance Piston Cover	FC300	C23X33	P 5	
51	Seal Cover	FC300	1Y30	P 6	
60	Unloader Cylinder	FC300	3419	P 7	
74	Unloader Cover	FC300	3Y27	P 8	
25	Male Rotor	FCD600	C24306	P 9	
26	Female Rotor	FCD600	C24226	P 10	

Approved by : A. Oguma

Checked by : K. Watanabe

材料試験証明書

MATERIAL TEST CERTIFICATE

(株)前川製作所 MAYEKAWA MFG. CO. LTD 様

(EN10204 3.1)

発行日 2024年7月1日

No855

Date of Issue: 1-Jul-2024

オーダー Order	品名 Product	ローターケーシング Rotor Casing	材質 Material	FC-300	個数 Quantity				
注文番号 Order No.		160VS	鑄込年月日 Cast Date	2023年 12月 13日	1				
機械試験	試験項目 Test Items	引張試験 Tensile Test	カタサ試験 Hardness	抗折試験 Transverse Test	試験結果 Decision				
	規格 Spec	JIS Z 2241	ブリネル Brinell	荷重 Load					
	試験片寸法 Size of Specimen	引張強さ Tensile Strength	H _b	タワミ Deflect					
	直径 Dia	引張荷重 Bresking Load	MAX.	mm					
試験片番号 Specimen No.	断面積 Area	mm ²	MIN.						
溶解番号 Charge No.	20	314	300	262					
	20	314	312	218	良				
	S23Z13								
化学分析	項目・規格 Items. Spec.	化学成分 Chemical Composition (%)			材料規格 Standard of Material				
	溶解番号 Charge No.	C	Si	Mn	P	S	Cu	Sn	JIS G 5501-1995
	S23Z13	3.25	2.1	0.40	0.03	0.02	0.5	0.05	備考 Remarks
									Reviewed by: <i>R. Uwatama</i>
									MAYEKAWA, MFG. CO., LTD

本製品は、ご指定の規格または仕様によって製造され、その要求事項を満足

していることを証明します。

We hereby certify that material described has been manufactured and inspected satisfactory with the requirement of the above specification.

承認 Approval	作成者 Implementer
盛多 MORITA	高山 TAKAYAMA

三共鑄鉄株式会社

〒726-0013 広島県府中市高木町213-1

SANKYO CAST STEEL CO.,LTD

213-1 TAKAGI-CHO FUCHU-SHI HIROSIMA

726-0013 JAPAN

材料試験証明書 Material Test Certificate

ENI0204 3.1

1071

発行日 令和 6 年 4 月 19 日
 DATE of Issue 19 - APR - 2024
 株式会社 協和製作所
 〒933-0351 富山県高岡市四日市1-3-1-2
 KYOWA SEISAKUSHO Co., Ltd.
 133-12 YOKKAICHI TAKAOKA TOYAMA 933-0351 JAPAN

御得意様名 株式会社 前川製作所様
 TO Messrs MAYEKAWA MFG CO., LTD.

材質 Material	JIS G 5501 FC300		試験片の形状 Test Piece Size		JIS Z 2241 NO. 8C		Brinell hardness test		JIS Z 2243				
	規格 Standard		引張試験 Tensile Test		硬さ試験		Tensile Test		Tensile test				
品名 Product	機種 Model	チャージNo. Charge No.	試験月日 Date of Inspection	直径 Diameter mm	引張荷重 Maximum Load N	引張強さ Tensile Strength N/mm ²	硬度 Hardness HBW	化学成分 Chemical Composition					
								TC	Si	Mn	P	S	Sn
サクションカバー SUCTION COVER	160V	K3Z15	2023/12/22	20.0	98,213	312.8	217	3.15	1.60	0.809	0.024	0.058	0.016
ベアリングヘッド BEARING HEAD	160VD	K3Y29	2023/12/6	20.0	103,934	331.0	223	3.07	1.45	0.845	0.022	0.053	0.043
ベアリングカバー BEARING COVER	160VD	K4209	2024/2/16	20.0	97,937	311.9	207	3.28	1.85	0.648	0.022	0.063	0.014
備考 Remarks								Reviewed by: <i>X. S. Saito</i> MAYEKAWA MFG CO., LTD					

品質責任者

本製品は、ご指定の規格または仕様によって製造され、その要求事項を満足していることを証明します。
 We hereby certify that material described has been manufactured and inspected satisfactory with the requirement of the above specification.

Checked by S. Havasi (林) Tested by M. Omote (表)

材料試験証明書 Material Test Certificate

ENI0204 3.1

1079

発行日 令和 6 年 6 月 10 日
 DATE of Issue 10 JUN 2024
 株式会社 協和製作所
 〒933-0351 富山県高岡市四日市1-3-12
 KYOWA SEISAKUSHO Co., Ltd
 133-12 YOKKAICHI TAKAOKA TOYAMA 933-0351 JAPAN

御得意様名 株式会社 前川製作所様
 TO Messrs MAYEKAWA MFG CO., LTD.

材質 Material	JIS G 5501 FC300		試験片の形状 Test Piece Size		JIS Z 2241 NO. 8C		Brinell hardness test		JIS Z 2243				
							Tensile test		JIS Z 2241				
品名 Product	規格 Standard		引張試験 Tensile Test		硬さ試験 Hardness Test		化学成分 Chemical Composition						
	機種 Model	チャージNo. ChargeNo.	試験月日 Date of Inspection	直径 Diameter mm	引張荷重 Maximum Load N	引張強さ Tensile Strength N/mm ²	硬度 Hardness HBW	TC	Si	Mn	P	S	Sn
ローターケーシング(2) ROTOR CASING(2)	1612C	K1414	2021/4/21	20.0	96,115	306.1	217	3.18	1.65	0.616	0.024	0.071	0.029
サクションカバー(1) SUCTION COVER(1)	1612C	K4205	2024/2/12	20.0	97,591	310.8	212	3.24	1.79	0.630	0.021	0.065	0.034
ベアリングヘッド(1) BEARING HEAD(1)	1612C	K4131	2024/2/7	20.0	96,995	308.9	212	3.21	1.71	0.641	0.021	0.075	0.035
ベアリングヘッド(2) BEARING HEAD(2)	1612C	K4226	2024/3/6	20.0	98,533	313.8	212	3.24	1.72	0.638	0.022	0.063	0.034
ベアリングヘッド BEARING HEAD	160VD	K3713	2023/12/20	20.0	101,419	323.0	223	3.12	1.46	0.860	0.021	0.069	0.037

備考 Remarks

品質責任者

本製品は、ご指定の規格または仕様によって製造され、その要求事項を満足していることを証明します。
 We hereby certify that material described has been manufactured and inspected satisfactory with the requirement of the above specification.

Checked by S. Havashi 林 Testet by M. Omote 表

Reviewed by: *K. Suetama*

MAYEKAWA MFG. CO., LTD

材料試験証明書 Material Test Certificate

得意先名: ㈱前川製作所 守谷工場 圧縮機製造部門
 TO Messrs: MAYEKAWA MFG. CO., LTD. MORIYA PLANT

発行日: 2024年6月27日
 Date of Issue: 27-Jun-24
 ㈱前川製作所 東広島工場 圧縮機製造部門 品質保証グループ
 〒739-2117 広島県東広島市高屋台2-3-40

MAYEKAWA MFG. CO., LTD. HIGASHI HIROSHIMA PLANT
 QUALITY-ASSURANCE GROUP
 2-3-40, Takayedai, Higashihiroshima-City Hiroshima-Pref. 739-2117, Japan

溶解日(Charge Date) 2023/10/17
 管理番号(Control-Number)

Name of Articles 製品名	Product Type 機種	Grey iron castings JIS G 5501(1995)	Material	Test piece	JIS Z 2241(2011) No.8C Φ20mm	Quality Responsibility Person		Checked by
						品質責任者	検査規格	
BALANCE PISTON COVER バランスピストンカバー	160S/L	ねずみ錆鉄品	材質	試験片		品質責任者	検査規格	品質保証
Charge No. /TP-No. チャージ No./ テストース No.	Date of Inspection 試験日	Tensile Test Inspection Maximum Load 引張荷重 N	引張試験 Tensile Strength 引張強さ	Hardness Test Hardness 硬度	Chemical Composition Inspection Standard	化学成分	検査規格	Form Number 枠番号
C23 X31 C23 X32 C23 X33 C23 X34 C23 X35 C23 X36	2023/10/20	105104	≥300[N/mm ²] 333	≤262[HB] 229	C[%] Si[%] Mn[%] P[%] S[%] Sn[%]			4-5
Remarks 備考	Material mill test report shall be in compliance with EN10204 3.1.							

Reviewed by: *K. Saito*
 MAYEKAWA MFG. CO., LTD.

HIGASHIHIROSHIMA PLANT MAYEKAWA MFG. CO., LTD
 ㈱前川製作所 東広島工場

材料試験証明書

Material Test Certificate

EN10204 3.1

番号 Number	顧客名 to Messrs	品番 Part Number	品名 Part Name	型式 Type					
No.5851	(株)前川製作所 殿	161a0029	SEAL COVER	160S/L					
		試験片の形状 Testpiece Size	材質 Material						
		No.8C JIS Z2241	FC300 JIS G5501						
試験項目 Kind of Test	引張試験 Tensile Test JIS Z 2241			硬さ試験 Hardness JIS Z 2243 HB					
	引張強さ Tensile Strength N/mm ²	耐力 Yield Strength N/mm ²	伸び Elongation %						
規格 記号 Mark	≥300	—	—	≤262					
1Y30	312	—	—	229					
化学分析試験 Chemical Analysis Test (%)									
成分記号	C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr		
1Y30	3.15	1.70	0.98	0.044	0.084	—	—		
顕微鏡写真 Micro-Photograph									
倍率 Magnify	×100								
腐食 Etching	4%ピクリン酸 4%Picric acid								
Reviewed by : <u>K. Gustonake</u> MAYEKAWA, MFG, CO.,LTD									
備考 Remark									
本製品は、ご指定の規格または仕様によって製造され、その要求事項を満足していることを証明します。 We hereby certify that material described has been manufactured and inspected satisfactory with the requirement of the above specification.									
※試験日 (Date of Test) : 2021/12/1									
試験の結果は、上記の通りであります。 We certify that the result of the material test has been as described above.					(株)シグマ製作所花泉工場 HANAIZUMI FACTORY SIGUMA MFG.CO.,LTD				
発行日 : 2022年4月19日 Date of Issue : 19-Apr-22					〒029-3207 岩手県一関市花泉町油島字南沢97-156 97-156 MINAMIZAWA YUSIMA HANAIZUMI ICHINOSEKI IWATE 029-3207				
TEL:0191(82)5481 FAX:0191(82)5496					承認		作成		

2024年1月23日

Date of issue Jan. 23. 2024

材料試験証明書 Material Test Certificate

EN 10204 3.1

得意先名 (株) 前川製作所 様

To Messers MAYEKAWA MFG CO., LTD.



新潟県長岡市宮下町神楽
株式会社 キヤス
436-1 Miyashitamati Nagaoka-shi Niigata-ken Japan
CAST ANDOH CO.

材質 Material	1995年改正 JIS. G5501 FC300	試験の形状 Test Piece Size	2011年改正 JIS. Z2241 NO. 8C	部品名 Name of parts		試験日 Date of test									
	機名 Machine	160V	図番 DFT. No.	アンローダーシリンダー Unloader Cylinder		2023年5月17日									
規格 Standard	直径 Diameter mm	引張強度 Maximum Load N	引張強さ Tensile Stlength N/mm ²	耐力 Yield Stlength N/mm ²	伸び Elongation %	たわみ Deflection mm	最大荷重 Maximum Load N	硬度数 Brinell HB	化学成分 Chemical Composition						
									T C	S i	M n	P	S		
試験記号 T. P. NO.	20 ± 0.7	—	≥ 300	—	—	—	—	≤ 262	—	—	—	—	—	—	*
3419	20.0	104900	334	—	—	—	—	224	3.28	1.69	0.85	0.052	0.054	—	*
															*
															*
															*

備考・Remarks 本製品は、ご指定の規格または仕様によって製造され、その要求事項を満足していることを証明します。
We hereby certify that material described has been manufactured and inspected and inspected satisfactory with requirement of the above specification

品質管理者

Checked by



Tested by



Reviewed by: *K. Watanabe*


MAYEKAWA. MFG. CO., LTD

SI単位換算値
Conversion of Unit
1kgf=9. 80665N
1kgf/mm²=9. 80665N/mm²
1kgf m=9. 80665J

材料試験証明書

Material Test Certificate

EN10204 3.1

番号 Number	顧客名 to Messrs	品番 Part Number	品名 Part Name	型式 Type					
No.6694	(株)前川製作所 殿	161a0032	UNLOADER COVER	160S/L					
		試験片の形状 Testpiece Size	材質 Material						
		No.8C JIS Z2241	FC300 JIS G5501						
試験項目 Kind of Test	引張試験 Tensile Test JIS Z 2241			硬さ試験 Hardness JIS Z 2243 HB					
	引張強さ Tensile Strength N/mm ²	耐力 Yield Strength N/mm ²	伸び Elongation %						
規格 記号 Mark	≥ 300	—	—	≤ 262					
3Y27	301	—	—	241					
化学分析試験 Chemical Analysis Test (%)									
成分記号	C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr		
3Y27	3.06	1.63	1.19	0.048	0.091	—	—		
顕微鏡写真 Micro-Photograph									
倍率 Magnify	× 100								
腐食 Etching	4%ピクリン酸 4%Picric acid								
Reviewed by : <i>K. Gwatanabe</i>									
MAYEKAWA. MFG. CO.,LTD									
備考 Remark									
本製品は、ご指定の規格または仕様によって製造され、その要求事項を満足していることを証明します。 We hereby certify that material described has been manufactured and inspected satisfactory with the requirement of the above specification.									
※試験日 (Date of Test) : 2023/11/28									
試験の結果は、上記の通りであります。 We certify that the result of the material test has been as described above.					(株)シグマ製作所花泉工場 HANAIZUMI FACTORY SIGUMA MFG.CO.,LTD				
発行日 : 2024年2月2日 Date of Issue : 2-Feb-24	〒029-3207 岩手県一関市花泉町油島字南沢97-156 97-156 MINAMIZAWA YUSIMA HANAIZUMI ICHINOSEKI IWATE 029-3207				承認		作成		
	TEL: 0191(82)5481 FAX: 0191(82)5496								

材料試験証明書 Material Test Certificate

得意先名: 株式会社 守谷工場 圧縮機製造部門
 TO Messrs: MAYEKAWA MFG. CO., LTD. MORIYA PLANT

殿

発行日: 2024年6月25日
 Date of Issue: 25-Jun-24
 株式会社 東広島工場 圧縮機製造部門 品質保証グループ
 〒739-2117 広島県東広島市高屋台2-3-40
 MAYEKAWA MFG. CO., LTD. HIGASHI HIROSHIMA PLANT
 QUALITY-ASSURANCE GROUP

溶解日(Charge Date) 2024/3/19
 管理番号(Control-Number)

2-3-40, Takayada, Higashihiroshima-City Hiroshima-Pref. 739-2117, Japan

Name of Articles 製品名	Product Type 機種	Spheroidal graphite iron castings JIS G 5502(2022)	Material	Test piece	JIS Z 2241(2011) No.4 Φ14mm	Quality Responsibility Person	Checked by	Chemical Composition		Ratio Of Graphite Spheroidizing 黒鉛球状比率 ≥80[%]
								Material	検査規格	
Male Rotor Mロータ	160S	球状黒鉛鑄鉄品	材質	試験片		品質責任者	Tested by	検査規格	Flask Number	
Charge No. /TP-No. チャージ No./ テストピース No.	Date of Inspection 試験日	Tensile Test 引張試験	Yield stress 耐力	Hardness test Hardness 硬度	Inspection Standard	化学成分	Ratio Of Graphite	検査規格	Flask Number	
TP-1	2024/3/21	引張強さ ≥600[N/mm2]	≥370[N/mm2]	170~270[HB]	Si[%] Mn[%]	P[%] S[%] Mg[%]	黒鉛球状比率 ≥80[%]	2.336 0.167	0.019 0.015 0.046	2-1
C24 305 C24 306 C24 307 C24 308		伸び ≥3[%]	4.7	244	C[%] ≥2.5	P[%] S[%] Mg[%]	黒鉛球状比率 ≥80[%]	3.434 2.336 0.167	0.019 0.015 0.046	2-1
Heat Treatment 熱処理	Condition / Temp. 種類 / 温度	Remarks 備査 Material mill test report shall be in compliance with EN10204 3.1.								

Reviewed by: *X. Suatanabe*
 MA YEKA WA MFG. CO., LTD.

HIGASHIHIROSHIMA PLANT MAYEKAWA MFG. CO., LTD
 株式会社 東広島工場

2023.4.19/第3版

材料試験証明書 Material Test Certificate

得意先名: ㈱前川製作所 守谷工場 圧縮機製造部門
TO Messrs: MAYEKAWA MFG. CO., LTD. MORIYA PLANT

殿

発行日: 2024年5月27日
Date of Issue: 27-May-24
㈱前川製作所 東広島工場 圧縮機製造部門 品質保証グループ
〒739-2117 広島県東広島市高屋台2-3-40
MAYEKAWA MFG. CO., LTD. HIGASHI HIROSHIMA PLANT
QUALITY-ASSURANCE GROUP
2-3-40, Takayadai, Higashihiroshima-City Hiroshima-Pref. 739-2117, Japan

溶解日(Charge Date) 2024/2/19
管理番号(Control-Number)

Name of Articles 製品名	Product Type 機種	Spheroidal graphite iron castings JIS G 5502(2022)	Material	Test piece	JIS Z 2241(2011) No.4 ϕ 14mm	Quality Responsibility Person	Checked by	Chemical Composition				Flask Number 枠番号
								Tensile Test Inspection		引張試験		
Serial Number 製造番号	Date of Inspection 試験日	Tensile Strength 引張強さ ≥ 600 [N/mm ²]	Yield stress 耐力 ≥ 370 [N/mm ²]	Elongation 伸び ≥ 3 [%]	C[%] ≥ 2.5	Si[%] -	P[%] -	Mn[%] -	Fe[%] ≤ 0.02	Mg[%] ≤ 0.09	Spheroidizing 球状化率 ≥ 80 [%]	
C24 217	TP-1	798	465	6.4	3.437	2.279	0.018	0.007	0.036	91.3	1-2	
C24 218												
C24 219												
C24 220												
C24 221											1-4	
C24 222												
C24 223												
C24 224												
C24 225												
C24 226												
C24 227												
C24 228											1-6	
Heat Treatment 熱処理	Condition / Temp. 種類 / 温度	Remarks 備考 Material mill test report shall be in compliance with EN10204 3.1.										

Reviewed by: *K. Iwamoto*
MAYEKAWA MFG. CO., LTD.

HIGASHIHIROSHIMA PLANT MAYEKAWA MFG. CO., LTD
㈱前川製作所 東広島工場

2023.4.19/第3版

Hydrostatic & Gas Leak Tests Report

* General information :

Item No. : -
 Report No. : 2024323B
 Type of compressor : Screw compressor
 Model : P160VSD-M
 Serial No. : 1656467
 Inspection items : Internal test
 Plant location : MAYEKAWA MFG. CO.,LTD.
 MORIYA PLANT
 2000, Tatsuzawa Moriya-city,
 Ibaraki-pref., 302-0118, Japan

SURVEYOR

* Test record :

Item	Design pressure	Test pressure	Used fluid	Hold time	Tested date	Judgment
Hydrostatic test	25.0 [barG]	37.5 [barG]	Oil	30 [min]	June 20, 2024	Accepted
	2.5 [MPaG]	3.8 [MPaG]				
Gas leak test	25.0 [barG]	25.0 [barG]	Air	30 [min]	June 20, 2024	Accepted
	2.5 [MPaG]	2.5 [MPaG]				

* Used pressure gauges :

Item	Dia × Max. Pres. [MPaG]	Manufacturer	Class(JIS)	Pressure gauge No.
Hydrostatic test	φ100 × 7.0	NAGANO KEIKI CO., LTD.	1.5	1 , 2
Gas leak test	φ100 × 5.0	NAGANO KEIKI CO., LTD.	1.5	1 , 2

* Pressure gauge information :

<u>Hydrostatic test</u>	<u>Pressure gauge No.</u>	<u>Registration No.</u>	<u>Terms of validity</u>
	1	AA-70114	End of July,2024
	2	AA-70115	End of July,2024
<u>Gas leak test</u>	<u>Pressure gauge No.</u>	<u>Registration No.</u>	<u>Terms of validity</u>
	1	AA-50011	End of July,2024
	2	AA-50012	End of July,2024

Approved by : 

Checked by : 

Performance inspection record table for screw compressor

* General information ;

Item No.	: -
Report No.	: 2024323B
Type of compressor	: Screw compressor
Date of test	: June 19, 2024
Model	: P160VSD-M
Serial No.	: 1656467
Test fluid	: Air
Orifice No.	: 8
Time	: 14:00
Inspection items	: Internal test
Load capacity	: 100%

SURVEYOR

1. Revolution speed		2992	[min-1]
2. Running torque	Measured value	1.070	[V]
	Converted value	107.0	[Nm]
3. Room temperature		23	[°C]
4. Atmospheric pressure		1007	[hPa]
5. Discharge pressure		0.5	[MPaG]
6. Suction pressure	L (7.00)	0.00	[kPa]
	R (7.00)		
7. Pressure before orifice	L (9.06)	4.06	[kPa]
	R (5.00)		
8. Pressure difference at orifice	L (9.72)	5.70	[kPa]
	R (4.02)		
9. Oil pressure		0.7	[MPaG]
10. Suction temperature		22	[°C]
11. Temperature before orifice		21	[°C]
12. Oil temperature		34	[°C]
13. Discharge temperature		46	[°C]
Noise		80.5	[dB]
Background noise		66.2	[dB]

* Mechanical running test ;

Temp. of rotor casing	P 1	40	[°C]
Temp. of bearing head	P 2	42	[°C]
Temp. of shaft seal	P 3	35	[°C]

* Vibration

Displacement [0-P]	V	1	[μm]
	H	2	[μm]
	A	1	[μm]

Approved by : *A. Wajima*

Checked by : *K. Watanabe*

Performance inspection report for screw compressor

* General information :

Item No.	: -
Report No.	: 2024323B
Type of compressor	: Screw compressor
Date of test	: June 19, 2024
Model	: P160VSD-M
Serial No.	: 1656467
Test fluid	: Air
Orifice No.	: 8
Time	: 14:00
Inspection items	: Internal test
Load capacity	: 100%

SURVEYOR

* Performance test :

	Standard	Actual measurement value	Judgment	Criteria
Volume flow rate of suction gas [m ³ /h]	361.1	375.6 (104.0 %)	Accepted	95 % and more
Kilowatts [kW]	34.3	33.5 (97.7 %)	Accepted	105 % or less

* Mechanical running test :

		Allowable Maximum	Measured value	Judgment
Temp. of rotor casing	[°C] P 1	69	≧ 40	Accepted
Temp. of bearing head	[°C] P 2	69	≧ 42	Accepted
Temp. of shaft seal	[°C] P 3	54	≧ 35	Accepted

* Vibration and Noise tests :

Noise	[dB](A)	84.0	≧ 80.5	Accepted
-------	---------	------	--------	----------

Vibration ;

(Frequency range : 10 - 1000Hz)(0-P)

Displacement [0-P]	[μm]	V	20	≧	1	Accepted
		H			2	Accepted
		A			1	Accepted

Approved by: 

Checked by: 

Performance inspection record table for screw compressor

*** General information :**

Item No.	: -
Report No.	: 2024323B
Type of compressor	: Screw compressor
Date of test	: June 19, 2024
Model	: P160VSD-M
Serial No.	: 1656467
Test fluid	: Air
Orifice No.	: 8
Time	: 17:00
Inspection items	: Internal test
Load capacity	: 90%

SURVEYOR

Reference

1. Revolution speed		2999	[min-1]
2. Running torque	Measured value	0.898	[V]
	Converted value	89.8	[Nm]
3. Room temperature		23	[°C]
4. Atmospheric pressure		1007	[hPa]
5. Discharge pressure		0.5	[MPaG]
6. Suction pressure	L (7.00)	0.00	[kPa]
	R (7.00)		
7. Pressure before orifice	L (8.24)	2.44	[kPa]
	R (5.80)		
8. Pressure difference at orifice	L (8.66)	3.50	[kPa]
	R (5.16)		
9. Oil pressure		0.7	[MPaG]
10. Suction temperature		23	[°C]
11. Temperature before orifice		22	[°C]
12. Oil temperature		31	[°C]
13. Discharge temperature		45	[°C]
Noise		79.0	[dB]
Background noise		66.0	[dB]

*** Mechanical running test :**

Temp. of rotor casing	P 1	38	[°C]
Temp. of bearing head	P 2	40	[°C]
Temp. of shaft seal	P 3	34	[°C]

*** Vibration**

Displacement [0-P]	V	1	[μm]
	H	2	[μm]
	A	1	[μm]

Approved by : A. Ogumi

Checked by : K. Uetani

Performance inspection report for screw compressor

* General information :

Item No.	: -
Report No.	: 2024323B
Type of compressor	: Screw compressor
Date of test	: June 19, 2024
Model	: P160VSD-M
Serial No.	: 1656467
Test fluid	: Air
Orifice No.	: 8
Time	: 17:00
Inspection items	: Internal test
Load capacity	: 90%

SURVEYOR

Reference

* Performance test :

	Standard	Actual measurement value
Volume flow rate of suction gas [m ³ /h]	361.9	294.5
Kilowatts [kW]	34.3	28.2

* Mechanical running test :

		Allowable Maximum	Measured value	Judgment
Temp. of rotor casing	[°C] P 1	66	≧ 38	Accepted
Temp. of bearing head	[°C] P 2	66	≧ 40	Accepted
Temp. of shaft seal	[°C] P 3	51	≧ 34	Accepted

* Vibration and Noise tests :

Noise [dB](A) : 84.0 ≧ 79.0 Accepted

Vibration ;

(Frequency range : 10 - 1000Hz)(0-P)

Displacement [0-P]	[μm]	V	H	A	20	≧	1	2	1	Accepted
										Accepted
										Accepted
										Accepted

Approved by: *A. Kojima*

Checked by: *K. Tsutsumi*

Compressor shop mechanical running test report


*** General information :**

Item No.	: -
Report No.	: 2024323B
Type of compressor	: Screw compressor
Date of test	: June 19, 2024
Model	: P160VSD-M
Serial No.	: 1656467
Inspection items	: Internal test

SURVEYOR

*** Running test condition :**

Suction pressure	: 0.0 [kPa]
Discharge pressure	: 0.5 [MPaG]
Test fluid	: Air
Revolution speed	: max. 3000 [min-1]
Load capacity	: 90 [%]
Start-up time	14:30



Seal leakage 0.0 [cc] / 2.5 hrs

Item	Unit	Time								
		14:45	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00			
Suction Press. Ps	[kPa]	0	0	0	0	0	0			
Suction Temp. Ts	[°C]	22	22	23	23	23	23			
Before orifice ΔH	L [kPa]	8.26	8.26	8.24	8.24	8.24	8.24			
	R [kPa]	5.76	5.78	5.80	5.80	5.80	5.80			
Temp. Before Orifice	[°C]	21	21	22	22	22	22			
Differential Pressue ΔH	L [kPa]	8.70	8.68	8.66	8.66	8.66	8.66			
	R [kPa]	5.10	5.12	5.14	5.16	5.16	5.16			
Discharge Press. Pd	[MPaG]	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
Discharge Temp. Td	[°C]	42	44	45	45	45	45			
Oil Press. Poil	[MPaG]	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7			
Oil Temp. Toil	[°C]	29	30	31	31	31	31			
Room Temp. Ta	[°C]	22	22	22	23	23	23			
Atmospheric Pressure	[hPa]	1007	1007	1007	1007	1007	1007			
Point 1	[°C]	35	37	38	38	38	38			
Point 2	[°C]	37	39	40	40	40	40			
Point 3	[°C]	31	33	34	34	34	34			
Displacement:Vertical	[μm]	1	1	1	1	1	1			
Displacement:Horizontal	[μm]	2	2	2	2	2	2			
Displacement:Axial	[μm]	1	1	1	1	1	1			
Noise	[dB](A)	79.4	80.0	79.0	79.2	78.9	79.0			
Rotation Speed	[min-1]	2999	2998	2996	2997	2999	2999			
Running Torque	[V]	0.914	0.910	0.900	0.898	0.898	0.898			
Oil Flow(Journal)	[l/min]	17.0	19.0	19.0	20.0	20.0	20.0			
Oil Flow(Injection)	[l/min]	20.0	21.0	22.0	24.0	23.0	24.0			
Oil Flow(F Side)	[l/min]	6.5	6.7	6.9	7.0	7.1	7.0			
Judgment		Accepted								

Approved by : *A. Fujimori*


Checked by : *K. Watanabe*

Outer dimensions report

*** General information :**

Item No.	: -
Report No.	: 2024323B
Type of compressor	: Screw compressor
Model	: P160VSD-M
Serial No.	: 1656467
Date of measurement	: June 20, 2024
Inspection items	: Internal test
Plant location	: MAYEKAWA MFG. CO.,LTD. MORIYA PLANT 2000, Tatsuzawa Moriya-city, Ibaraki-pref., 302-0118, Japan

SURVEYOR



Measurement points	Drawing dimensions [mm]	Dimensional tolerance [mm]	Dimensional range [mm]	Measured value [mm]	Judgment
A	1029.0	8.0 -8.0	1037.0 1021.0	1029.0	Accepted
B	470.0	5.0 -5.0	475.0 465.0	470.0	Accepted
C	370.0	1.0 -1.0	371.0 369.0	370.0	Accepted
D	280.0	1.0 -1.0	281.0 279.0	280.0	Accepted
E	410.0	5.0 -5.0	415.0 405.0	410.0	Accepted
F	45.0	0.011 -0.005	45.011 44.995	45.009	Accepted

Appearance inspection : Accepted

Criteria : There must be no defects in appearance and the compressor appearance must conform to the customer's authorized drawing.

Approved by : *A. Hozumi*

Checked by : *K. Watanabe*

Rotor balancing test report

*** General information :**

Item No. : -
 Report No. : 2024323B
 Model : P160VSD-M
 Serial No. : 1656467
 Inspection items : Internal test

SURVEYOR

Rotor size	Material	Test speed [min-1]	Correction radius [cm]
160S	FCD600	1265	7.3

* Balancing class : G 2.5 [JIS B 0905]


- Male rotor allowable residual unbalance
 $= (2.5 \times 9550 / 4500) \times (M / 2) \times (1 / 10)$
- Female rotor allowable residual unbalance
 $= (2.5 \times 9550 / 3000) \times (M / 2) \times (1 / 10)$
- Male rotor weight (M) : 28.6 [kg]
- Female rotor weight (M) : 22.2 [kg]

* Testing device : NAGAHAMA SEISAKUSHO LTD.,

Model : H20NB
 Serial No. : 56-0366
 Term of validity : End of July,2024

MALE ROTOR


Rotor No. : C24306
 Date of test : June 15, 2024



	Unbalanced value at the left side (A)			Unbalanced value at the right side (B)		
	[g]	Angle [°]	Value [g cm]	[g]	Angle [°]	Value [g cm]
Allowable residual unbalance	---	---	7.6	---	---	7.6
After adjustment	0.687	14	5.0	0.071	259	0.5

FEMALE ROTOR

Rotor No. : C24226
 Date of test : June 15, 2024



	Unbalanced value at the left side (C)			Unbalanced value at the right side (D)		
	[g]	Angle [°]	Value [g cm]	[g]	Angle [°]	Value [g cm]
Allowable residual unbalance	---	---	8.8	---	---	8.8
After adjustment	0.239	0	1.7	0.951	179	6.9

Criteria judgment : Accepted

Approved by : *A. Fujiwara*

Checked by : *X. Matsunabe*

